

CERTIGAZ, après essais et vérifications, atteste pour les appareils fabriqués par :
 CERTIGAZ after checkings and controls attests that appliances marketed by :
 CERTIGAZ, después de los ensayos y controles pertinentes, certifica para los aparatos fabricados por :

VAILLANT GROUP- Saunier Duval ECCI
 17, rue de la Petite Baratte – BP 41535 F-
 44315 Nantes Cedex 03

les valeurs de NOX pondérés, suivantes :
 the followings balanced values of NOX :
 los valores de NOx ponderados siguientes :

Models	PIN number	NOX	NOX	Class NOX EN483	Test report
		weighted values EN 483 (mg/kWh) G20 (GN)	weighted values EN 483 (mg/kWh) G31 (LPG)		
ISOFAST 21 CONDENS F 25 -A/1	312BV5392	39,9	33,7	5	09/26
ISOTWIN CONDENS F 25 -A/1	312BV5392	39,9	33,7	5	09/26
ISOFAST 21 CONDENS F 30 -A/1	312BV5393	38,6	38,8	5	10/01
ISOTWIN CONDENS F 30 -A/1	312BV5393	38,6	38,8	5	10/01
ISOFAST 21 CONDENS F 30 -B/1	312BV5441	39,4	48,4	5	10/06
ISOTWIN CONDENS F 30 -B/1	312BV5441	39,4	48,4	5	10/06
ISOMAX CONDENS F 30 -B/1	312BV5441	39,4	48,4	5	10/06
ISOFAST 21 CONDENS F 35 -B/1	312BV5442	37,9	49,8	5	10/12
ISOTWIN CONDENS F 35 -B/1	312BV5442	37,9	49,8	5	10/12
ISOMAX CONDENS F 35 -B/1	312BV5442	37,9	49,8	5	10/12

CERTIGAZ
 Responsable Certification
 Appareils à Gaz


 Carole KIRRY

Paris le : 15/07/2010